

附属病院内における水道水への誤給水について

平成27年1月17日（土）12時頃から1月19日（月）18時頃まで、医学部附属病院において、飲料用以外の消毒済み地下水を誤って飲料水として一部の範囲に供給していたことが判明しました。

原因は改修工事に伴い配管の切替を行った際、飲用水（上水）と消毒済み地下水（井水）を誤って接続したことによるものです。

現在のところ健康被害は報告されておりませんが、平成27年1月17日（土）12時頃から1月19日（月）18時頃の期間で院内の水道水を飲用された方で体調不良がある方は問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。

患者さんやご家族、その他関係者には多大なるご迷惑をおかけしたことは、誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます。

【お問い合わせ先】

山形大学医学部総務課長 成田博昭

TEL:023-628-5004

E-mail:isosyomu@jm.kj.yamagata-u.ac.jp

平成27年1月20日

山形大学医学部附属病院長

久保田 功